

BIOLIM LIMPIA SARRO, es un producto dispersante e inhibidor de las formación de sarro, desarrollado para usarse en el agua de las piscinas, Spas y equipos de calentamiento, para remover y controlar el sarro y otros depósitos causados por calcio, magnesio, aluminio, fierro y otros cationes polivalentes presentes en el agua (no contiene fosfato)

Es usado en el tratamiento de agua de albercas para reducir la formación de sarro, manchas ocasionadas por oxidación, corrosión del equipo de calentamiento y taponamiento de filtros

Características típicas del producto	
Apariencia	Líquido incoloro a ligero amarillo
Densidad @25° C	1.32-1.39 g/ml
Volumen aprox. Por Kg	738 ml
pH (conc. %p/p 100%)	Min 11

Aplicación:

Utilizado BIOLIM LIMPIA SARRO como parte del programa de mantenimiento preventivo de la piscina, reducirá la formación de sarro, así como también la remoción del sarro existente en paredes. También ayudara a prevenir las manchas por oxido, corrosión, formación de sarro y el taponamiento del sistema de filtración. También ayudara a la prevención de la corrosión de partes metálicas que existan en el sistema de recirculación del agua

Dirección de uso:

Se recomienda añadir BIOLIM LIMPIA SARRO al agua de la piscina al inicio de la temporada o cuando se llena por primera vez. Posteriormente se deberá añadir dosis adicionales preventivas durante su uso o una dosis final durante el invierno o cuando no se use por periodos prolongados. La frecuencia de su uso dependerá de la cantidad de dureza y minerales que contenga el agua. En el mayor de los casos, una vez a la semana será suficiente, pero si el agua contiene altas concentraciones de dureza y minerales, la frecuencia se incrementa a dos veces por semana



LIMPIA SARRO

Dosis de aplicación:

Para el tratamiento inicial al inicio de la temporada, añadir 25 ml de BIOLIM LIMPIA SARRO por metro cubico de agua. Si el agua es excesivamente dura, el tratamiento inicial deberá ser de 40 ml BIOLIM LIMPIA SARRO por metro cubico de agua. La dosificación de mantenimiento periódica deberá ser de 5 ml metros cúbicos de agua. Las cantidades señaladas son dosis recomendadas las cuales pueden variar dependiendo de la calidad del agua

BIOLIM LIMPIA SARRO deberá ser añadido mezclándolo perfectamente y distribuido por todas partes de la alberca. Para ambos casos, tanto para el tratamiento inicial y de mantenimiento puede ser añadido directamente en la alberca con la bomba de recirculación operando. Si en las paredes ya existen incrustaciones de sarro, el producto trabajara hasta removerlo, en casos severos se recomienda ayudarle con un cepillo

Tratamiento preventivo	Dureza	Dosis
Inicial o inicio de temporada	200-400 ppm	250 ml/10m3
Inicial o inicio de temporada	400-1,000 ppm	400 ml/10m3
Tratamiento preventivo	200-1,000 ppm	50-250 ml/10m3

Precaución de manejo:

Producto alcalino, utilizar guantes y lentes para su manipulación segura

Presentaciones:

Botella de 1 litro, galón y garrafa de 20 litros